

**AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN**  
**Kennzahlenblatt**  
**Berichtsjahr: 2019**



Laut §14 Abs. 1 Z7 und Z8 und Bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die

<> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die

<> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI

gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber: **Elektrizitätswerk Gemeinde Gries am Brenner** E-Control-Nr. **054**  
 AT-Nummer **AT005540**

	2017	2018	2019	3-Jahres-Durchschnitt <sup>1</sup>
SAIDI	15,32	0,05	1,37	5,58
ASIDI	15,32	0,00	1,14	5,49

Internet Seite der Veröffentlichung:  
[www.griesambrenner.tirol.gv.at](http://www.griesambrenner.tirol.gv.at)

<sup>1</sup> Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom